

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«11» августа 2021 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26

(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки №70**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением ВрИО заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Муравьева Михаила Вячеславовича от 16 июля 2021 г. № 70 (11210061000200369978 от 19.07.2021)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках *федерального государственного пожарного надзора номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 100014955160*

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) *Костицыной Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: *нежилого здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 47*







(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

*Проверочные листы не применялись*

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: *предоставленные контролируемым лицом документы (вх. № 424 от 29.07.2021)*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	На втором этаже, в правом крыле здания в кабинете №253 для отделки потолка применены потолочные панели ПВХ с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123 от 22.07.2008г.); п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).
2	На первом этаже, в правом крыле здания, в помещении спортивного зала (№68 по техническому паспорту БТИ) для отделки потолка применены декоративно-отделочные материалы (дерево) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (НГ).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ
3	Не обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (ПГ №92) указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенными к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	абз. 3 п. 48 ППР в РФ

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении

(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) *протокол осмотра от 29.07.2021 г.;*

2) *предоставленные контролируемым лицом документы (вх. № 424 от 29.07.2021);*

3) *предписание от 11.08.2021 г.*

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор ОНДПР г. Воркуты УНДиПР

ГУ МЧС России по Республике Коми

Костицына М.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Костицына Марина Владимировна, ОНДПР г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по

Республике Коми, +7909-125-25-14, ond.vorkuta@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

*Григорьев С.Н., директор МЧД „АТД“ № 4 г. Воркуты*  
*11.08.2021*

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.**

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий