

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наименование ОНДПР)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

На основании решения *ВрИО заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Муравьева Михаила Вячеславовича от 16 июля 2021 г. № 70, в период с 10 ч. 00 мин. «29» июля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «11» августа 2021 г.* проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме *плановой выездной проверки,*

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) *Костицыной Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: *нежилого здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты*

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): *169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 47*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

- Директором Прокопчик Еленой Николаевной;*
- Заместителем директора Хомич Маргаритой Алексеевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
-------	--	---	---	--------------------------------

1	На втором этаже, в правом крыле здания в кабинете №253 для отделки потолка применены потолочные панели ПВХ с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123 от 22.07.2008г.); п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).	01.06.2022	
2	На первом этаже, в правом крыле здания, в помещении спортивного зала (№68 по техническому паспорту БТИ) для отделки потолка применены декоративно-отделочные материалы (дерево) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (НГ).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ	01.06.2022	
3	Не обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (ПГ №92) указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенными к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	абз. 3 п. 48 ППР в РФ	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор ОНДПР г. Воркуты УНДиПР
ГУ МЧС России по Республике Коми
Костицына М.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего
контрольное (надзорное) мероприятие)



« 11 » августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

[Handwritten signature]
(подпись)

« 11 » 08 20 21 г.

*директор МЧО "РПВ" № 4
Трехомин С.Н.*

(должность, фамилия, инициалы)