

Копия верна
Директор МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
_____ Е.Н. Прокопчик
« ___ » _____ 2021 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
_____ Прокопчик Е.Н.
« ___ » _____ 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты
- 1.2. Адрес объекта: 169900, Республика Коми, город Воркута, ул. Ленина, д. 47
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 05 этажей, 10 477,8 кв.м
 - часть здания: _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка _____ - кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1967, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, (МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169900, Республика Коми, город Воркута, д.47

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м

3.2.2 время движения (пешком) 05 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (описать бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД</i>	2,3,4,5	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	<i>ВНД</i>	8,11,13	5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД</i>	45-58	9,10,11,12,13,14,15,16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ВНД</i>	59,60,61, 64,65,66, 67,68,69	17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,33,34,35,36
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>	70,71,72	37,38,39,40,41,42,43,44, 45
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>	-	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в администрацию МО ГО «Воркута» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата**, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести переустановку пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам. **На первом этапе**, возможно, приобрести ступенькоход, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит **условную доступность объекта**.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
8.	Все зоны и участки	Орг. мер-ия, тср, ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2050 года

в рамках исполнения: Постановления администрации городского округа «Воркута» от 14.10.2016 № 1675 «Об утверждении плана мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации МОГО «Воркута»

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: общество инвалидов г. Воркуты;

4.4.6. другое: обеспечение финансирования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 7 л.
2. Входа (входов) в здание	на 18 л.
3. Путей движения внутри здания	на 12 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 14 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 7 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 6 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 21 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) План-схема МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты – на 1- л.

Руководитель
рабочей группы

директор Прокопчик Е.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

зам.директора Хомич М.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

зам.директора Дубовикова Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов председатель

ВГО КРО ВОИ Черниченко И.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представитель архитектурно-
строительной организации

главный архитектор Иващенко В.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

директор ООО «ТоргАльянс» Приходько И.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

директор ООО «Атукров» Мамедов М.О.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

МБОУ ДОД «ДХШ» Гагаузов С.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ИП Баранова О.П.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

директор ПАО «ВымпелКом» Мокрушин Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ИП Алферов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20___ г. (протокол №___) Комиссией
(название). _____